



Dokumentation der Prüfung nach BGV-A3

Auftraggeber: Karl Mustermann GmbH

Ansprechpartner: Herr Mustermann

Prüfung: Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel nach BGV-A3

Prüffrist: 2 Jahre

Prüfer: Dipl.-Ing. P. Jensen

Anzahl Geräte: 100 Stck.
Anzahl defekter Geräte: 2 Stck.




Liegenschaft: Musterhaus
Datum der Prüfung: 01.01.2005



Erläuterung zum Prüfprotokoll BGV-A3

Jedes Gerät wurde zur genauen Identifizierung nach Ort der Aufstellung (Raum) und nach Typ/Hersteller/Seriennummer/Inventarnummer aufgelistet. Hierzu liegt eine gesonderte Tabelle vor.

Jedes Gerät wurde nach Schutzklasse eingeordnet (Spalte SK):

Schutzklasse	Bedeutung	Hinweise	Symbol
I Schutzleiter	Geräte und Leuchten mit Anschlußstelle für Schutzleiter, mit der alle berührbaren Metallteile verbunden sein müssen, die im Fehlerfall unmittelbar Spannung annehmen können.	Anschluß an Netzschutzleiter zwingend erforderlich. Das Symbol ist an der Anschlußstelle angebracht.	
II Schutzisolierung	Bei solchen Geräten dürfen keine Metallteile berührbar sein, die im Fehlerfall unmittelbar Spannung annehmen können (Schutzisolierung oder doppelte Isolierung).	Leuchte darf keinen Schutzleiteranschluß haben und nicht mit Netz-Schutzleiter verbunden werden.	
III Kleinspannung	Leuchten zum Betreiben mit Schutzkleinspannung (SELV), d.h. mit Spannungen unter 50V, die ein Sicherheitstransformator nach DIN VDE 0551 (EN60742) erzeugt oder die aus Batterien bzw. Akkumulatoren entnommen werden.	Das Gerät darf keinen Schutzleiteranschluß haben und nicht mit Netz-Schutzleitern verbunden werden.	

Die fehlerfreien Geräte wurden während der Prüfung durch eine entsprechende Plakette gekennzeichnet. Aus dieser ergibt sich der Zeitpunkt der Prüfung und der Zeitpunkt der nächsten Wiederholungsprüfung. Die Plakette wurde nach Möglichkeit so angebracht, daß sie nicht störend wirkt.

Bei Geräten, die eine Messung von Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, Ersatzableitstrom etc. erfordern, wurden die Messwerte dokumentiert.

Fehlerbehaftete Geräte sind in der Dokumentation deutlich gekennzeichnet.

Die fehlerbehafteten Geräte sind zu entsorgen bzw. von den Mängeln zu befreien. Bei besonders hoher Gefahr wurde das Personal hierüber sofort informiert.

Die Original-Messprotokolle werden bei der Nord-Revision GbR gelagert.



Nr	Ort / Raum	Gerät	Inventar-Nr.	Bemerkung / Fehler	SK	OK
1	Raum 1	Overhead - Projektor	10001		1	x
2	Raum 1	Mehrfachsteckdose	10002		1	x
3	Raum 10	Mehrfachsteckdose 3fach	10003		1	x
4	Raum 10	Mehrfachsteckdose 2fach	10004		1	x
5	Raum 9	Mehrfachsteckdose 3fach	10005		1	x
6	Raum 10	Wasserkocher	10006	Stecker defekt, sofort entsorgen !!	1	x
7	Raum 10	Staubsauger Wetrok	10007		2	x
8	Raum 11	Durchlauferhitzer	10008		1	x
9	Raum C 12	Pflegebett	10009		1	x
10	Raum C 12	Heizkissen	10010		2	x
11	Raum C 13	Fernsehgerät	10011		2	x
12	Raum C 13	Videorekorder	10012		2	x
13	Raum C 13	Dia - Projektor	10013		2	x
14	Raum C 13	Dia - Projektor	10014		2	x
15	Raum C 13	Pultleseleuchte	10015		2	x
16	Raum C 13	Radio	10016		2	x
17	Raum B 01	Overhead - Projektor	10017		1	x
18	Raum B 01	Overhead - Projektor	10018		1	x
19	Raum B 01	Wasserkocher	10019		1	x
20	Raum B 01	Mehrfachsteckdose 6fach	10020		1	x
21	Raum B 02	Pflegebett	10021		1	x
22	Raum B 02	Verlängerungskabel	10022		1	x
23	Raum B 03	Absauggerät	10023		1	x
24	Raum B 03	Inhalationsgerät	10024		2	x
25	Raum B 03	Durchlauferhitzer	10025		1	x



Nr	Ort / Raum	Gerät	Inventar-Nr.	Bemerkung / Fehler	SK	OK
26	Raum B 04	Durchlauferhitzer	10026		1	x
27	Raum B 05	Laptop	10027		1	x
28	Raum b 05	Schreibtischlampe	10028		2	x
29	Raum B 06	Radio	10029		2	x
30	Raum B 06	Tischleuchte	10030		2	x
31	Raum B 06	Laptop	10031		1	x
32	Raum B 07	Tischleuchte	10032		2	x
33	Raum B 07	Monitor	10033		1	x
34	Raum B 07	PC	10034		1	x
35	Raum B 07	Stehleuchte	10035		1	x
36	Raum B 08	Stehleuchte	10036		2	x
37	Raum B 08	Tischleuchte	10037		2	x
38	Raum B 08	Monitor	10038		1	x
39	Raum B 08	PC	10039		1	x
40	Raum B 11	Tischleuchte	10040		2	x
41	Raum B 11	Monitor	10041		1	x
42	Raum B 11	PC	10042		1	x
43	Raum B 10	Laptop	10043		1	x
44	Raum B 09	Durchlauferhitzer	10044		1	x
45	Raum B 09	Wasserkocher	10045		1	x
46	Raum B 09	Kaffeemaschine Mondo	10046		1	x
47	Raum B 09	Kaffeemaschine Rowenta	10047		1	x
48	Raum B 14	Mikrowelle Samsung	10048		1	x
49	Raum B 14	Kaffeemaschine SHG	10049		1	x
50	Raum B 14	Kaffeemaschine Salco	10050		1	x



Nr	Ort / Raum	Gerät	Inventar-Nr.	Bemerkung / Fehler	SK	OK
51	Raum B 14	Wasserkocher	10051		1	x
52	Raum B 14	Durchlauferhitzer	10052		1	x
53	Raum B 15	Stehleuchte	10053		2	x
54	Raum B 16	Overhead - Projektor	10054		1	x
55	Raum B 16	Radio	10055		1	x
56	Raum B 16	Mehrfachsteckdose 3fach	10056		1	x
57	Raum B 16	Mehrfachsteckdose 3fach	10057		1	x
58	Raum B 16	Mehrfachsteckdose 3fach	10058		1	x
59	Raum B 16	Mehrfachsteckdose 6fach	10059		1	x
60	Raum B 16	Verlängerungskabel	10060		1	x
61	Raum B 16	Lichterkette	10061		2	x
62	Raum B 16	Lichterkette	10062		2	x
63	Raum B 18	Mehrfachsteckdose 8fach	10063		1	x
64	Raum B 18	Mehrfachsteckdose 9fach	10064		1	x
65	Raum B 18	CD - Player	10065		2	x
66	Raum B 18	Cassettendeck	10066		2	x
67	Raum B 18	Steuergerät	10067		2	x
68	Raum B 18	Tischleuchte	10068		2	x
69	Raum B 18	Kaffeemaschine HIT	10069		1	x
70	Raum B 18	Overhead - Projektor	10070		1	x
71	Raum B 18	Overhead - Projektor	10071		1	x
72	Raum B 18	Radio	10072		2	x
73	Raum B 18	Dia - Projektor	10073		2	x
74	Raum B 18	Mehrfachsteckdose 3fach	10074		1	x
75	Raum B 18	Dia - Episkop	10075		1	x



Nr	Ort / Raum	Gerät	Inventar-Nr.	Bemerkung / Fehler	SK	OK
76	Raum B 18	DVD-Player	10076		2	x
77	Raum B 18	Videorekorder	10077		2	x
78	Raum B 18	Fernsehgerät	10078		2	x
79	Raum B 18	Mehrfachsteckdose 3fach	10079		1	x
80	Raum B 18	Fernsehgerät	10080		2	x
81	Raum B 18	Videorekorder	10081		2	x
82	Raum B 18	Mehrfachsteckdose 3fach	10082		1	x
83	Raum B 17	Overhead - Projektor	10083		1	x
84	Raum B 19	Staubsauger	10084		2	x
85	Raum B 19	Bohnermaschine	10085		2	x
86	Raum B 20	Kopierer	10086		1	x
87	Raum B 20	Verlängerungskabel	10087		1	x
88	Raum B 20	Mehrfachsteckdose 3fach	10088		1	x
89	Raum B 20	Mehrfachsteckdose 3fach	10089		1	x
90	Raum B 20	Mehrfachsteckdose 4fach	10090	Gehäuse angeschmolzen !! - Entsorgen !!!	1	N
91	Raum B 22	Tischleuchte	10091		2	x
92	Raum B 22	Tischleuchte	10092		2	x
93	Raum B 22	Monitor	10093		1	x
94	Raum B 22	PC	10094		1	x
95	Raum B 23	PC	10095		1	x
96	Raum B 23	Monitor	10096		1	x
97	Raum B 23	Tischleuchte	10097		2	x
98	Raum B 23	Tischleuchte	10098		2	x
99	Raum B 23	Radio	10099		2	x
100	Raum B 23	Mehrfachsteckdose 3fach	10100		1	x